Wyjaśnienie do specyfikacji Przebudowa drogi gminnej 340609 w relacji Skorosze – Glinice Wielkie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśniam:

Pytanie 1: Przedmiar robót, pozycja nr 32 wskazuje do montażu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w ilości 16 szt. Prosimy o wyspecyfikowanie rodzaju i ilości (w zależności od rodzaju) ww. urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, o których mowa w poz. 32 przedmiaru są oznakowania - tablice prowadzące U3c – 2 szt.; U3d – 2 szt. tablice U9a (6 szt.) i U9b (6 szt.).

Wójt Gminy
/-/ Robert Wróblewski