

Wyjaśnienia nr 2 związane z treścią SIWZ dot. Budowy boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Błędostowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśniam:

Pytanie 1

„W dokumentacji załączonej do przetargu Zamawiający nie podaje dokumentów potwierdzających parametry nawierzchni ze sztucznej trawy. Nadmieniamy, że standardowymi dokumentami są te wymienione poniżej:

- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 lub równoważną europejską EN 15330-1:2013;
- atest PZH na oferowaną nawierzchnię
- kartę techniczną oferowanej trawy syntetycznej
- autoryzację producenta sztucznej trawy.

Prosimy o potwierdzenie, że do odbioru robót Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wyżej wymienionych dokumentów.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do odbioru robót będzie wymagał od Wykonawcy ww. dokumentów potwierdzających parametry nawierzchni ze sztucznej trawy.

Wójt Gminy Winnica
/-/ mgr Robert Wróblewski